

Inspecție de montaj pentru conexiuni JT și PV; testele și acceptarea urmează proiectul și documentația echipamentului.

Proiect

Locație / zonă

Cablu / traseu / echipament

Data

Verificator

Plan / instrucțiune / revizie

Punct de control	C	NC	N/A
01. Circuitul, cablul și borna sunt identificate în schema aprobată.			
02. Secțiunea, materialul și clasa conductorului sunt compatibile cu borna / papucul.			
03. Papucul sau contactul și scula / matrița sunt compatibile conform producătorului.			
04. Conductorul este pregătit fără fire tăiate, izolație prinsă în contact sau cupru expus excesiv.			
05. Sertizarea este completă, cu pozițiile și numărul de presări cerute; fără fisuri.			
06. Contactul este introdus și blocat; conexiunea nu este solicitată de greutatea cablului.			
07. Cuplul cerut și aplicat este înregistrat; scula are verificarea valabilă.			
08. Identificarea fazelor, N și PE corespunde schemei; polaritatea DC este verificată.			
09. Presetupele, etanșările, capacele și barierele sunt montate conform sistemului.			
10. Raza de curbură, fixarea și accesul la conexiune corespund documentației.			
11. Testele cerute sunt înregistrate în fișe separate, cu criterii de acceptare.			
12. Fotografiile, etichetele și neconformitățile sunt înregistrate și urmărite.			

C = conform; NC = neconform; N/A = nu se aplică (justifică pe pagina 2). Un punct necontrolat rămâne nebifat.

Verificarea conexiunilor electrice după montaj

Continuarea fișei: folosește aceleași identificatoare ca pe pagina 1. Notează numărul punctului la fiecare observație.

Referință proiect / echipament

Măsurători / valori cerute / rezultate / fișe de test anexate

Observații, remedieri, responsabil și termen (include punctul și fotografia)

Reverificare: ce s-a închis, de cine și la ce dată

Rezultat al inspecției

☐ Fără NC deschise

☐ Necesită remedieri

☐ Control incomplet

Verificator / semnătură olografă

Executant / data

Fișă de inspecție orientativă, adaptabilă lucrării. Criteriile de acceptare se preiau din proiect și instrucțiunile producătorului. Nu este autorizație de energizare sau proces-verbal de recepție. Pentru text cu diacritice folosește un cititor PDF compatibil; la tipărire se poate completa de mână.

Referințe: lug, choose, panel, pv (documentație pe pagina online)